Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 40720

Titulaire
BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Allemagne

Fabricant
BMI Deutschland GmbH
61440 Oberursel
Allemagne

Groupe	151 - Tissus, voiles, feuilles et papiers
Produit	WRAPTEC
Description	Manteau extérieur pour isolation de tuyaux en polyisobutylène (PIB), MA=1.85kg/m2, E=1.05mm, sans espace vide sur un support en matériaux de construction RF1 (sans métal)
Utilisation	RF3 (cr)
Documentation	MPA, Stuttgart: Rapport d'essai '905 1643 000-1' (21.05.2026), Rapport de classement '905 1643 000-2' (21.05.2026)
Conditions d'essai	EN ISO 11925-2
Appréciation	Réaction au feu E
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	04.09.2026
Remplace l'attestation du	

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique